

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.

E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации:

№ RA.RU.510131

Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Новикова О.К.

18.03.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25964/З от 18.03.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - питьевая вода (ул. Новая, За, с. Дм. Гора)

2. Заказчик: МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Тел. и (или) e-mail: -

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.03.2022 12:10

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.03.2022 14:50

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

9. Код пробы (образца): 25964.1.03.22, 25964.2.03.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л*2


12. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 1216/5 от 16.03.2022

14. Дополнительные сведения: Протокол испытаний № 25964/З от 18.03.2022, выдан взамен протокола испытаний № 25964 от 18.03.2022


Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 16.03.2022					
Дата окончания испытания: 18.03.2022 10 ч. 20 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	менее 0,1	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Запах	0	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Привкус	0	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	Цветность	5,0 ± 2,5	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт Васильева Д.В.					
Химик-эксперт Максимова Е.И.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 16.03.2022 15 ч. 10 мин.					
Дата окончания испытания: 17.03.2022 15 ч. 15 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) ОС	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Ильеня Н.Н.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:



статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Новикова О.К.

18.03.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 25963/3 от 18.03.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода подземных источников - питьевая вода (водозаборная скважина № 2)

2. Заказчик: МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с.
Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с.
Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Тел. и (или) e-mail: -

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.03.2022 12:00

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.03.2022 14:50

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

9. Код пробы (образца): 25963.1.03.22, 25963.2.03.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л*2


12. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 1216/5 от 16.03.2022

14. Дополнительные сведения: Протокол испытаний № 25963/3 от 18.03.2022, выдан взамен протокола испытаний № 25963 от 18.03.2022


Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 16.03.2022					
Дата окончания испытания: 18.03.2022 10 ч. 20 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	6,42 ± 1,28	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Аммиак	0,17 ± 0,03	не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	рН	7,4 ± 0,2	от 6,0 до 9,0	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Окисляемость перманганатная	3,44 ± 0,34	не более 5,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Жесткость общая	5,00 ± 0,75	не более 7,0	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А
6	Сухой остаток	242,0 ± 24,2	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72 п. 3.1
7	Железо	1,54 ± 0,26	не более 0,3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
8	Запах	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
9	Привкус	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
10	Цветность	20 ± 4	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Абдуллаева Р.Б.					
Химик-эксперт Васильева Д.В.					
Химик-эксперт Максимова Е.И.					
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 16.03.2022 15 ч. 10 мин.					
Дата окончания испытания: 17.03.2022 15 ч. 15 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) ОС	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Ильеня Н.Н.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:



статистик Соловьёва Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ


Новикова О.К.
17.05.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33061/3 от 17.05.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - питьевая вода

2. Заказчик: МУП "КХ Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с.
Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с.
Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Тел. и (или) e-mail: -

3. Дата и время отбора пробы (образца): 06.04.2022 12:50

4. Дата и время доставки пробы (образца): 06.04.2022 15:00

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП "КХ Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение" 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Точка водоразбора, ул. Новая, 3а, с. Дм. Гора

9. Код пробы (образца): 33061.1/2.04.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л*2


12. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 1698/5 от 06.04.2022

14. Дополнительные сведения: Протокол испытаний № 33061/3 от 17.05.2022 выдан взамен протокола испытаний № 33061 от 08.04.2022


Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 06.04.2022					
Дата окончания испытания: 08.04.2022 11 ч. 30 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	1,60 ± 0,32	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Запах	1	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Привкус	1	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	Цветность	5,0 ± 2,5	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Абдуллаева Р.Б.					
Химик-эксперт Максимова Е.И.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 06.04.2022 15 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытания: 07.04.2022 15 ч. 40 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	отсутствуют	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:



статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ


Новикова О.К.
17.05.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33060/3 от 17.05.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода подземных источников - питьевая вода

2. Заказчик: МУП "КХ Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Тел. и (или) e-mail: -

3. Дата и время отбора пробы (образца): 06.04.2022 12:40

4. Дата и время доставки пробы (образца): 06.04.2022 15:00

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП "КХ Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение", 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водозаборная скважина № 3

9. Код пробы (образца): 33050.1/2.04.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л*2


12. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 1698/5 от 06.04.2022

14. Дополнительные сведения: Протокол испытаний № 33060/3 от 17.05.2022 выдан взамен протокола испытаний № 33060 от 11.04.2022

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 06.04.2022					
Дата окончания испытания: 11.04.2022 10 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	1,80 ± 0,36	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Аммиак	0,5 ± 0,1	не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	рН	7,5 ± 0,2	от 6,0 до 9,0	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Окисляемость перманганатная	2,88 ± 0,29	не более 5,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Сухой остаток	312,0 ± 31,2	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72 п. 3.1
6	Железо	0,43 ± 0,09	не более 0,3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
7	Запах	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
8	Привкус	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
9	Цветность	5,0 ± 2,5	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Абдуллаева Р.Б.					
Химик-эксперт Максимова Е.И.					
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 06.04.2022 15 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытания: 07.04.2022 15 ч. 35 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	отсутствуют	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).


Ответственный за оформление протокола:




статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 06.04.2022					
Дата окончания испытания: 11.04.2022 10 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	1,80 ± 0,36	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Аммиак	0,5 ± 0,1	не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	рН	7,5 ± 0,2	от 6,0 до 9,0	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Окисляемость перманганатная	2,88 ± 0,29	не более 5,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Сухой остаток	312,0 ± 31,2	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72 п. 3.1
6	Железо	0,43 ± 0,09	не более 0,3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
7	Запах	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
8	Привкус	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
9	Цветность	5,0 ± 2,5	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Абдуллаева Р.Б.					
Химик-эксперт Максимова Е.И.					
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 06.04.2022 15 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытания: 07.04.2022 15 ч. 35 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	отсутствуют	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:



статистик Соловьёва Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Новикова О.К.

17.05.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33062Н/З от 17.05.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - питьевая вода

2. Заказчик: МУП "КХ Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Тел. и (или) e-mail: -

3. Дата и время отбора пробы (образца): 06.04.2022 13:00

4. Дата и время доставки пробы (образца): 06.04.2022 15:00

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП "КХ Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение" 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

поселение" 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Точка водоразбора, с. Дм. Гора

9. Код пробы (образца): 33062.1.04.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л*2

12. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 1698/5 от 06.04.2022

14. Дополнительные сведения: Протокол испытаний № 33062Н/З от 17.05.2022 выдан взамен протокола испытаний № 33062Н от 07.04.2022

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 06.04.2022 15 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытания: 07.04.2022 16 ч. 05 мин.					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	E.coli	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 34786-2021
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:


 _____ статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Микробиологические испытания

Дата начала испытания: 06.04.2022 15 ч. 30 мин.

Дата окончания испытания: 07.04.2022 16 ч. 05 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	E.coli	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 34786-2021

Испытания проводили:


Должность, Ф.И.О.

Биолог Матвеева Л.Р.

Подпись

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:



статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Nov

Новикова О.К.

17.05.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33062/З от 17.05.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - питьевая вода

2. Заказчик: МУП "КХ Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Тел. и (или) e-mail: -

3. Дата и время отбора пробы (образца): 06.04.2022 13:00

4. Дата и время доставки пробы (образца): 06.04.2022 15:00

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП "КХ Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение" 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Точка водоразбора, с. Дм. Гора

9. Код пробы (образца): 33062.1/2.04.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л*2


12. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 1698/5 от 06.04.2022

14. Дополнительные сведения: Протокол испытаний № 33062/З от 17.05.2022 выдан взамен протокола испытаний № 33062 от 08.04.2022

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 06.04.2022					
Дата окончания испытания: 08.04.2022 11 ч. 30 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	1,67 ± 0,33	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Запах	1	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Привкус	1	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	Цветность	5,0 ± 2,5	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Абдуллаева Р.Б.					
Химик-эксперт Максимова Е.И.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 06.04.2022 15 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытания: 07.04.2022 15 ч. 40 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	отсутствуют	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:


статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Novikova

Новикова О.К.

17.05.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33060Н/З от 17.05.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода подземных источников - питьевая вода

2. Заказчик: МУП "КХ Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

3. Юридический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с.

Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Тел. и (или) e-mail: -

3. Дата и время отбора пробы (образца): 06.04.2022 12:40

4. Дата и время доставки пробы (образца): 06.04.2022 15:00

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП "КХ Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское

поселение", 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водозаборная скважина № 3

9. Код пробы (образца): 33060.1.04.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л*2

12. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 1698/5 от 06.04.2022

14. Дополнительные сведения: Протокол испытаний № 33060Н/З от 17.05.2022 выдан взамен протокола испытаний № 33060Н от 08.04.2022

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 06.04.2022 15 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытания: 08.04.2022 15 ч. 20 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	E.coli	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 34786-2021
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:

 статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Новикова О.К.

17.05.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 33061Н/З от 17.05.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - питьевая вода

2. Заказчик: МУП "КХ Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

Тел. и (или) e-mail: -

3. Дата и время отбора пробы (образца): 06.04.2022 12:50

4. Дата и время доставки пробы (образца): 06.04.2022 15:00

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП "КХ Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение" 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

поселение" 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Точка водоразбора, ул. Новая, 3а, с. Дм. Гора

9. Код пробы (образца): 33061.1.04.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л*2

12. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 1698/5 от 06.04.2022

14. Дополнительные сведения: Протокол испытаний № 33061Н/З от 17.05.2022 выдан взамен протокола испытаний № 33061Н от 08.04.2022

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 06.04.2022 15 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытания: 08.04.2022 15 ч. 20 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	E.coli	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 34786-2021
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:



_____ статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.

E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации:

№ RA.RU.510131

Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Новикова О.К.

18.05.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42475 от 18.05.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - питьевая вода (ул. Новая, 3а, с. Дм. Гора)

2. Заказчик: МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а,

каб. 6

Фактический адрес: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а,

каб. 6

Тел. и (или) e-mail: -

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.05.2022 12:00

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.05.2022 14:30

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское

поселение", Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а, каб. 6

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение", Тверская область,

Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а, каб. 6

9. Код пробы (образца): 42475.1/2.05.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л


12. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 2408/5 от 16.05.2022

14. Дополнительные сведения: -


Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 16.05.2022					
Дата окончания испытания: 18.05.2022 10 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	1,93 ± 0,39	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Запах	1	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Железо	0,78 ± 0,16	не более 0,3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
4	Привкус	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
5	Цветность	10 ± 5	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Абдуллаева Р.Б.					
Химик-эксперт Максимова Е.И.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 16.05.2022 15 ч. 00 мин.					
Дата окончания испытания: 17.05.2022 14 ч. 20 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:



статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ



17.05.2022 Новикова О.К.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42475Н от 17.05.2022**

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода подземных источников - питьевая вода (ул. Новая, 3а, с. Дм. Гора)

2. Заказчик: МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а,

каб. 6

Фактический адрес: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а,

каб. 6

Тел. и (или) e-mail: -

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.05.2022 12:00

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.05.2022 14:30

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы): МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское

поселение", Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а, каб. 6

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение", Тверская область,

Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а, каб. 6

9. Код пробы (образца): 42475.1.05.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л

12. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 2408/5 от 16.05.2022

14. Дополнительные сведения: -

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 16.05.2022 15 ч. 00 мин.					
Дата окончания испытания: 17.05.2022 14 ч. 40 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	E.coli	Отсутствует	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:


 _____ статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Novikova

Новикова О.К.

18.05.2022

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42474 от 18.05.2022**

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода подземных источников - питьевая вода (водозаборная скважина № 2)

2. Заказчик: МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а,

каб. 6

Фактический адрес: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а,

каб. 6

Тел. и (или) e-mail: -

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.05.2022 12:00

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.05.2022 14:30

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское

поселение", Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а, каб. 6

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение", Тверская область,

Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а, каб. 6

9. Код пробы (образца): 42474.1/2.05.22

10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л

12. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 2408/5 от 16.05.2022

14. Дополнительные сведения: -

Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытания: 16.05.2022

Дата окончания испытания: 18.05.2022 12 ч. 40 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	1,86 ± 0,37	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Окисляемость перманганатная	3,52 ± 0,35	не более 5,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3	Запах	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Аммиак	0,26 ± 0,05	не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод А
5	Привкус	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	Цветность	15 ± 3	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Абдуллаева Р.Б.

Химик-эксперт Максимова Е.И.

Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.

Подпись

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания

Дата начала испытания: 16.05.2022 15 ч. 00 мин.

Дата окончания испытания: 17.05.2022 14 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Матвеева Л.Р.

Подпись

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:

 статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.

E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Novikova

Новикова О.К.

17.05.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42474Н от 17.05.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода подземных источников - питьевая вода (водозаборная скважина № 2)

2. Заказчик: МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а,

каб. 6

Фактический адрес: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а,

каб. 6

Тел. и (или) e-mail: -

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.05.2022 12:00

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.05.2022 14:30

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы): МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение", Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а, каб. 6

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение", Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а, каб. 6

9. Код пробы (образца): 42474.1.05.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л

12. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 2408/5 от 16.05.2022

14. Дополнительные сведения: -

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 16.05.2022 15 ч. 00 мин.					
Дата окончания испытания: 17.05.2022 14 ч. 40 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	E.coli	Отсутствует	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:



статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.

E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации:

№ RA.RU.510131

Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ

**Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ**

Новикова О.К.

18.05.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42476 от 18.05.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - питьевая вода (с. Дм. Гора, ул. Ударная, 20)

2. Заказчик: МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а,

каб. 6

Фактический адрес: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а,

каб. 6

Тел. и (или) e-mail: -

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.05.2022 12:10

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.05.2022 14:30

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение", Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а, каб. 6

поселение", Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а, каб. 6

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение", Тверская область,

Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а, каб. 6

9. Код пробы (образца): 42476.1/2.05.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л


12. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 2408/5 от 16.05.2022

14. Дополнительные сведения: -

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 16.05.2022					
Дата окончания испытания: 18.05.2022 10 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	2,29 ± 0,46	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Запах	1	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Привкус	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	Цветность	15 ± 3	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Абдуллаева Р.Б.					
Химик-эксперт Максимова Е.И.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 16.05.2022 15 ч. 00 мин.					
Дата окончания испытания: 17.05.2022 14 ч. 10 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:

 статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Новикова О.К.

17.05.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42476Н от 17.05.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - питьевая вода (с. Дм. Гора, ул. Ударная, 20)

2. Заказчик: МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитрогорское сельское поселение"

Юридический адрес: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а,

каб. 6

Фактический адрес: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а,

каб. 6

Тел. и (или) e-mail: -

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.05.2022 12:10

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.05.2022 14:30

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы): МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитрогорское сельское поселение", Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а, каб. 6

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "КХ Дмитрова Гора" МО "Дмитрогорское сельское поселение", Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а, каб. 6

9. Код пробы (образца): 42476.1.05.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л

12. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 2408/5 от 16.05.2022

14. Дополнительные сведения: -

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 16.05.2022 15 ч. 00 мин.					
Дата окончания испытания: 17.05.2022 14 ч. 40 мин.					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	E.coli	Отсутствует	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:


 _____ статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Новикова О.К.

09.06.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 49600Н от 09.06.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода подземных источников 1 класса - питьевая вода (водозаборная скважина № 2)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

Фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

Тел. и (или) e-mail: +7-910-939-88-99

3. Дата и время отбора пробы (образца): 08.06.2022 09:00

4. Дата и время доставки пробы (образца): 08.06.2022 15:10

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение" 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение", 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

9. Код пробы (образца): 49600.1.06.22

10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л

12. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 2835/5 от 08.06.2022

14. Дополнительные сведения: -

Микробиологические испытания

Дата начала испытания: 08.06.2022 15 ч. 40 мин.
 Дата окончания испытания: 09.06.2022 15 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	E.coli	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Матвеева Л.Р.

Подпись

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:

статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Новикова О.К.

09.06.2022

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 49600 от 09.06.2022**

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода подземных источников - питьевая вода (водозаборная скважина № 2)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

Фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

Тел. и (или) e-mail: +7-910-939-88-99

3. Дата и время отбора пробы (образца): 08.06.2022 09:00

4. Дата и время доставки пробы (образца): 08.06.2022 15:10

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение" 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение", 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

9. Код пробы (образца): 49600.1/2.06.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л, емкость из полимерного материала 1,5л


12. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 2835/5 от 08.06.2022

14. Дополнительные сведения: -

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 08.06.2022					
Дата окончания испытания: 09.06.2022 15 ч. 50 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	3,13 ± 0,63	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Аммиак	0,23 ± 0,05	не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	Запах	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Окисляемость перманганатная	3,36 ± 0,34	не более 5,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Привкус	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	Цветность	5,0 ± 2,5	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Абдуллаева Р.Б.					
Химик-эксперт Максимова Е.И.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 08.06.2022 15 ч. 40 мин.					
Дата окончания испытания: 09.06.2022 14 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:



статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.

E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Новикова О.К.

09.06.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 49601Н от 09.06.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - питьевая вода (ул. Новая, 3а, с. Дм. Гора)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

Фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

Тел. и (или) e-mail: +7-910-939-88-99

3. Дата и время отбора пробы (образца): 08.06.2022 09:00

4. Дата и время доставки пробы (образца): 08.06.2022 15:10

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение" 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение", 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

9. Код пробы (образца): 49601.1.06.22

10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л

12. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 2835/5 от 08.06.2022

14. Дополнительные сведения: -

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 08.06.2022 15 ч. 40 мин.					
Дата окончания испытания: 09.06.2022 15 ч. 30 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	E.coli	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Биолог Матвеева Л.Р.			Подпись		

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:

статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно



МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Новикова О.К.

15.06.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 49601 от 15.06.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - питьевая вода (ул. Новая, За, с. Дм. Гора)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

Фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

Тел. и (или) e-mail: +7-910-939-88-99

3. Дата и время отбора пробы (образца): 08.06.2022 09:00

4. Дата и время доставки пробы (образца): 08.06.2022 15:10

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение" 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение", 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

9. Код пробы (образца): 49601.1/2.06.22


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л


12. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 2835/5 от 08.06.2022

14. Дополнительные сведения: -

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 08.06.2022					
Дата окончания испытания: 15.06.2022 15 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	2,58 ± 0,52	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Железо	0,77 ± 0,15	не более 0,3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
3	Запах	0	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Привкус	0	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
5	Цветность	5,0 ± 2,5	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Абдуллаева Р.Б.					
Химик-эксперт Васильева Д.В.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 08.06.2022 15 ч. 40 мин.					
Дата окончания испытания: 09.06.2022 14 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:



статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.

E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ

Новикова О.К.

09.06.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 49602Н от 09.06.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - питьевая вода (с. Дм. Гора, ул. Ударная, 20)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

Фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

Тел. и (или) e-mail: +7-910-939-88-99

3. Дата и время отбора пробы (образца): 08.06.2022 09:00

4. Дата и время доставки пробы (образца): 08.06.2022 15:10

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение" 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение", 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

9. Код пробы (образца): 49602.1.06.22

10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л

12. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 2835/5 от 08.06.2022

14. Дополнительные сведения: -

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.
Адрес места осуществления деятельности:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ / Заместитель
руководителя ИЛЦ


Новикова О.К.
15.06.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 49602 от 15.06.2022

1. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - питьевая вода (с. Дм. Гора, ул. Ударная, 20)

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение"

Юридический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

Фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

Тел. и (или) e-mail: +7-910-939-88-99

3. Дата и время отбора пробы (образца): 08.06.2022 09:00

4. Дата и время доставки пробы (образца): 08.06.2022 15:10

5. Сотрудник, отобравший пробы: директор Шегай А. В.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение" 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Дмитрова гора" МО "Дмитровогорское сельское поселение", 171290, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3 А, каб. 6

9. Код пробы (образца): 49602.1/2.06.22

10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

11. Упаковка: стерильная стеклянная емкость 0,5л, стеклянная емкость 1л

12. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

13. Документ-основание для проведения испытаний: Задание № 2835/5 от 08.06.2022

14. Дополнительные сведения: -

Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытания: 08.06.2022

Дата окончания испытания: 15.06.2022 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	2,87 ± 0,57	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Железо	0,75 ± 0,15	не более 0,3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
3	Запах	0	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Привкус	0	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
5	Цветность	5,0 ± 2,5	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Абдуллаева Р.Б.

Химик-эксперт Васильева Д.В.

Подпись

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания

Дата начала испытания: 08.06.2022 15 ч. 40 мин.

Дата окончания испытания: 09.06.2022 14 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Матвеева Л.Р.

Подпись

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:



статистик Соловьева Е. Д.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.